

Our Ref : .....

الرقم : .....

Date : / /

التاريخ : / /

عطاء رقم 2026/25  
كلبسات وعراضيات مدهونه ( Epoxy )

القيمة الإجمالية (دينار)	سعر الوحدة (دينار)	الكمية المطلوبة	التفصيل
		20000 كلبس مع الغطاء	1- كلبس 3.5 إنش (U) طويل مع الغطاء (مدهون) ، الكلبس والغطاء مصنع من حديد st-37 يتحمل قوة شد TENSILE STRENGTH ما لا يقل عن 350 N/MM2 ، قياس (6/40) مم2 ، الثقوب (8/5) إنش ، اليو (U) مصنع من حديد st-37 قياس (8/50) مم2
		20000 كلبس مع الغطاء	2- كلبس 4.5 إنش (U) طويل مع الغطاء (مدهون) ، الكلبس والغطاء مصنع من حديد st-37 يتحمل قوة شد TENSILE STRENGTH ما لا يقل عن 350N/MM2 قياس (6/40) مم2 ، الثقوب (8/5) إنش ، اليو (U) مصنع من حديد st-37 قياس (8/50) مم2
		20000 كلبس مع الغطاء	3- كلبس 5.5 إنش (U) طويل مع الغطاء (مدهون) ، الكلبس والغطاء مصنع من حديد st-37 يتحمل قوة شد TENSILE STRENGTH ما لا يقل عن 350N/MM2 قياس (6/40) مم2 ، الثقوب (8/5) إنش ، اليو (U) مصنع من حديد st-37 قياس (8/50) مم2
		3000	4- بلاطة ستي ضغط عالي (مدهون) مصنع من حديد صاج 50سم×26سم×10مم سماكة (ثنيه 7سم من جهة 26سم زاوية قائمة) تتقب 44سم×7.5سم أربعة ثقوب على أطراف 50سم ، تتقب من المنتصف 10سم بين الثقبين مع لحام مبروم طول 26سم سماكة 20مم على شكل يو U ووضع شكل اليو من الداخل واللحام من الخارج يمين وشمال
		1500	5- كلبس لعامود مضلع 7 سم جانبي مزدوج (مدهون) (U) طويل ضغط عالي ، الكلبس مصنع من حديد (8/50) ، اليو (U) من حديد (8/50) ، الثقوب 18مم، ثلاثة ثقوب
		3000 كلبس مع الغطاء	6- كلبس ستي لعامود مضلع 16سم مع الغطاء (مدهون) الكلبس والغطاء مصنع من حديد st-37 يتحمل قوة شد TENSILE STRENGTH ما لا يقل عن 350N/MM2 ، عرض 50مم×8مم سماكة عمق الكلبس من الداخل 16 سم ، ارتفاع الكلبس الجانبي من الداخل 5 سم ، الثقوب 18مم
		1000	7- حديد مبسط 10/60 مم (مدهون) طول 54 سم مثقبة خمسة ثقوب
		3000	8- (U) طويل 3 ثقوب (مدهون) مصنع من حديد st-37 يتحمل قوة شد STRENGTH TENSILE ما لا يقل عن 350 N/MM2 الثقوب (8/5) إنش ، اليو (U) مصنع من حديد st-37 قياس (8/50) مم2
		1000 طقم	9- كلبس شوك مزدوج للأعمدة المضلعة (مدهون) حسب المواصفات التالية : * زاوية 5×5×5سم×5ملم سماكة . * طول قاعدة الكلبس 50سم وطول الجوانب 65سم لكل جانب . * الثقوب الوسطية 8مم أو ¼ إنش تبعد 26سم بين الثقبين والثقوب الطرفية 12ملم أو ½ إنش تبعد 44سم بين الثقبين . * كل كلبس يساوي طقم . * الفتحة الجانبية بإبعاد 3سم×1سم . * الأبعاد بين الفتحات 15سم .
		3000	10- عراضية 2.5م (10سم×10سم) (مدهون) سماكة 10ملم مثقبة احد عشر ثقوب



Our Ref : .....

الرقم : .....

Date : / /

التاريخ : / /

التفصيل			
11- كلبس فيادر ضغط عالي مدهون كامل (عمق 14سم وعرض 50سم من الداخل) مع الأغشية بالقياسات والكميات التالية :			
القيمة الإجمالية (دينار)	سعر الوحدة (دينار)	الكمية المطلوبة =====	التفصيل =====
		1000 طقم	(1.5) إنش
		1000 طقم	(2) إنش
		1000 طقم	(3) إنش
12- كلبس فيادر ضغط منخفض مدهون كامل (عمق 12 سم وعرض 50سم من الداخل) مع الأغشية بالقياسات والكميات التالية :			
القيمة الإجمالية (دينار)	سعر الوحدة (دينار)	الكمية المطلوبة =====	التفصيل =====
		1000 طقم	(1.5) إنش
		1000 طقم	(2) إنش
		1000 طقم	(3) إنش

مواصفات كلبسات فيادر مع الأغشية لأعمدة مضلعة :

- الكلبس الرئيسي يصنع من حديد مدهون 6/40 مم .
- الأغشية تصنع من حديد مدهون 3/40 مم .
- ثقب طرفي الكلبس 12 مم أو 2/1 إنش .
- ثقب الأغشية ومقابلها على الكلبس الرئيسي 2/1 إنش أو 12 مم .
- عرض الكلبس من الداخل 50 سم وعمق 12 سم للضغط المنخفض وعرض 50 سم وعمق 14 سم للضغط العالي .
- براعي تربيط الغطاء والكلبسات مع بعضهما .

#### الشروط العامة :

- أن تكون صلاحية العرض لا تقل عن شهر .

#### الدهان :

- تنظيف الكلبسات والقواعد بشكل جيد .
- دهان الكلبسات والقواعد بدهان أساس (high-solids zinc phosphate epoxy primer) بسماكة (50 MICRONS) على الأقل ثم دهان Epoxy Topcoat (Silver) بسماكة (50 MICRONS) على الأقل.
- زيادة سماكة الدهان في مناطق اللحام والتركيز عليها.

- يتم تسليم العروض لدائرة العطاءات الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/3/2 .
- سيتم فرض غرامات تأخير بنسبة 1% عن كل أسبوع تأخير في توريد الكميات .
- يشترط مشاهدة العينات في مستودع الشركة / المقابيلين والإلتزام التام بالتصنيع بموجبها .
- يتم توريد الكلبسات والقواعد إلى أرض مستودعات شركة الكهرباء الأردنية في المقابيلين أو عوجان/الزرقاء .
- طريقة الدفع 100% من قيمة الفاتورة بعد التسليم والمعانة والمصادقة من الشركة .
- للشركة الحق في رفض إستلام الكلبسات والقواعد المخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة .
- يرجى تحديد هل الأسعار شاملة لضريبة المبيعات أم لا .
- يحق لشركة الكهرباء رفض أي من العروض المقدمة كما يحق لها إلغاء العطاء وإعادة طرحه دون إبداء الأسباب الموجبة لذلك .

